



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Ustronna 12
89-606 Charzykowy

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 87.861.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 397-24-50 w. 351
52 396-37-36

Księgowość
52 397-24-50 w. 304
52 396-37-35

Kierownik działu
technicznego
52 397-24-50 w. 353
52 396 37-37

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Charzykowy 15.09.2026r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.291.240,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Chojniczki – Czartolomie wraz z przebudową istniejącej przepompowni ścieków PS-26 w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice” ogłoszonego w dniu 04.09.2026r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 12/2026.

Pytanie nr 1 z dnia 14.09.2026 g. 12:29

W toku analizy dokumentacji przetargowej stwierdzono iż, SWZ wymaga wykonania zadania dotyczącego kanalizacji tłocznej metodą bezwykopową, natomiast projekt i PZT przewiduje odcinki wykonane wykopem otwartym. Prosimy o potwierdzenie czy całość ma być wykonana metodą bezwykopową

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w SWZ, że kanalizacja tłoczna ma być wykonana metodą bezwykopową ponieważ przeważająca jej część (około 98%) ma być wykonana właśnie w takiej technologii. Zamawiający potwierdza, że odcinki wskazane w dokumentacji jako „wykop otwarty” (PS-26 ÷ t2 - 9m, t4 ÷ t5 - 6.5m, PS-16 ÷ KP-1 – 10.5m, KP-2 ÷ Kistn. – 11m, KP-2 ÷ t57 – 15m; razem 52m) mają być wykonane wykopem otwartym.

Pytanie nr 2 z dnia 14.09.2026 g. 12:29

W toku analizy dokumentacji przetargowej stwierdzono iż, odcinek PS-26-t2 na PZT wykazuje długość 9m, natomiast w przedmiarze 5m prosimy o potwierdzenie prawidłowej długości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót – branży sanitarnej w pozycjach 46 i 48 w opisie robót omyłkowo znalazła się długość odcinka PS-26 ÷ t2 – 5m. Potwierdzamy, że prawidłową długością odcinka PS-26 ÷ t2 jest 9m.

Pytanie nr 3 z dnia 14.09.2026 g. 12:29

Prosimy o udostępnienie dokumentacji badania podłoża gruntowego wraz z kartami otworów. W udostępnionej w postępowaniu dokumentacji występuje jedynie pobieżny opis warunków gruntowo-wodnych bez kompletnej opinii geotechnicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza do przetargu badania podłoża gruntowego.



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Ustronna 12
89-606 Charzykowy

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 87.861.000.00 zł

KRS:0000263360

Pytanie nr 4 z dnia 14.09.2026 g. 12:29

W SWZ mowa jest cyt. "Do Specyfikacji Warunków Zamówienia załącza się „wyciąg” z dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej zawierający projekty techniczne (opis techniczny, PZT, profile podłużne, przedmiar robót)." Jednak załącznikiem udostępnionym przez Zamawiającego jest projekt zagospodarowania terenu. Prosimy o udostępnienie projektu technicznego na zakres objęty zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje projektem technicznym a w SWZ omyłkowo znalazła się informacja o profilach podłużnych.

Pytanie nr 5 z dnia 14.09.2026 g. 12:29

Czy zarządcy dróg, w których zlokalizowany jest przedmiot zamówienia będą pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego celem prowadzenia robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja zlokalizowana jest w drogach gminnych i powiatowych a Wykonawca przed przystąpieniem do prowadzenia robót jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego (Inwestora) decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Zarządcy dróg pobierają opłaty za wydanie powyższej decyzji zgodnie z ustalonym cennikiem.

Inspktor d/s Inwestycji

mgr inż. Marcin Stareczny