



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Ustronna 12
89-606 Charzykowy

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 87.861.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 397-24-50 w. 351
52 396-37-36

Księgowość
52 397-24-50 w. 304
52 396-37-35

Kierownik działu
technicznego
52 397-24-50 w. 353
52 396 37-37

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Charzykowy 15.09.2026r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.291.240,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Chojniczki – Czartołomie wraz z przebudową istniejącej przepompowni ścieków PS-26 w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice” ogłoszonego w dniu 04.09.2026r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 12/2026.

Pytanie nr 1 z dnia 11.09.2026 g. 7:21

Według dokumentacji projektowej należy dostarczyć agregat prądotwórczy o mocy 78 kVA / 62 kW.

Dla rozruchu jednej pompy o mocy 22kW (prąd rozruchowy w układzie softstart może być 4 krotnie większy od znamionowego) co daje wynik 180A.

Projektowany agregat prądotwórczy o mocy 78 kVA / 62 kW umożliwia obciążenie maksymalnym prądem ok. 125A , co uniemożliwia rozruch projektowanej pompy.

Czy Zamawiający przewiduje rozwiązanie ograniczające pracę jednej pompy, przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego?

Czy Zamawiający wymaga zastosowanie agregatu prądotwórczego, umożliwiającego rozruch i jednoczesną pracę obydwóch pomp?

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doboru odpowiedniego agregatu prądotwórczego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po przeanalizowaniu problemu zgłoszonego w powyższym pytaniu postanawia zmienić parametry zaprojektowanego agregatu prądotwórczego. W przedmiotowym zamówieniu należy wycenić i dostarczyć agregat prądotwórczy o następujących parametrach:

- Moc maksymalna ESP [kVA/ kW] 155,0/ 124,0
- Moc znamionowa PRP [kVA/ kW] 141,0/ 113,0
- Prąd znamionowy [A] 204,0
- Napięcie [V] 400 / 230
- Częstotliwość [Hz] 50

Pozostałe parametry zgodnie z dokumentacją projektową.

Inspektor d/s Inwestycji

mgr inż. Marcin Starchowski