



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 397-24-50 w. 351
52 396-37-36

Księgowość
52 397-24-50 w. 304
52 396-37-35

Kierownik działu
technicznego
52 397-24-50 w. 353
52 396 37-37

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Chojnice 23.08.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.969.275,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny ogłoszonego w dniu 16.08.2022r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 8/2022 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

Pytanie nr 1 z dnia 18.08.2022 godz. 10:49

„Z uwagi na występującą w ostatnich latach na rynku robót publicznych, niewielką ilość inwestycji obejmujących budowę stacji uzdatniania wody, na co wpływ ma zarówno ograniczona możliwość uzyskania dofinansowania na tego typu inwestycje jak i ogólna sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19 zwracamy się z prośbą o zmianę wymogów Zamawiającego dotyczącą posiadanego doświadczenia przez Wykonawcę z zakresu realizacji inwestycji na: posiadanie doświadczenia w zakresie budowy/przebudowy/modernizacji SUW w okresie dłuższym niż ostatnich 5 lat.”

Odpowiedź:

Patrz. odpowiedź na pytanie nr 1. z godz. 10:13

Pytanie nr 2 z dnia 18.08.2022 godz. 10:49

„Zamawiający w załączniku nr 3 Specyfikacji przetargowej wymaga obowiązkowego załączenia atestów PZH. Niestety nie wszystkie urządzenia posiadają takie atesty. Prosimy o zajęcie stanowiska w przypadku powyższej sytuacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał sprawdzenia powyższej informacji u projektanta oraz producentów urządzeń i informuje, że przedmiotowy problem dotyczy trzech urządzeń zawartych w tabeli – **Załącznik nr 3 do SP:**

- Lp. 3 - Zestaw dmuchawy** - dmuchawa boczno kanałowa $Q=203m^3/h$, $p_{dm}=0,55bar$, $P=7,5 kW$ z armaturą i orurowaniem Producent: Gardner Denver
- Lp. 26 - Blok oczyszczalnia wód popłucznych** z osprzętem, wyposażeniem i szafą sterowniczą jako kompletna instalacja Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr
- Lp. 28 - Zestaw do badania hydrantów** + elektroniczny zestaw do badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych Producent: Hydro-Solid

W związku z powyższym Zamawiający **modyfikuje Załącznik nr 3 / wymagania SP /** w następujący sposób:



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 397-24-50 w. 351
52 396-37-36

Księgowość
52 397-24-50 w. 304
52 396-37-35

Kierownik działu
technicznego
52 397-24-50 w. 353
52 396 37-37

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Ad.a. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące posiadania atestu PZH przez zestaw dmuchaw. Należy zaoferować inną od wskazanej w tabeli dmuchawę, posiadającą przedmiotowy atest oraz parametry techniczne nie gorsze od opisanych w ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.4.

Ad.b. W przypadku, gdy oferowane urządzenie lub instalacja nie posiada atestu PZH wydanego dla całej instalacji/urządzenia jako takiego, należy załączyć atest PZH na poszczególne elementy składowe instalacji/urządzenia.

Ad.c. Zamawiający odstępuje od obowiązku okazaniem się Atestu PZH dla przedmiotowego zestawu na etapie składania ofert. Wystarczy załączyć oświadczenie producenta, że uzyska on stosowny atest i urządzenie będzie go posiadało w momencie dostarczenia Zamawiającemu.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Przetargowej nie ulega zmianie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Archiebald Weller