



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu

52 397-24-50 w. 351

52 396-37-36

Księgowość

52 397-24-50 w. 304

52 396-37-35

Kierownik działu

technicznego

52 397-24-50 w. 353

52 396 37-37

Dział Techniczny

52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Chojnice 24.08.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.969.275,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny ogłoszonego w dniu 16.08.2022r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 8/2022 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

Pytanie nr 1 z dnia 23.08.2022 godz. 11:10

Zgodnie z STWiORB dla złóż kwarcowych podano normę ich wykonania PN 12904. Jednocześnie podano wymagania uziarnienia złóż kwarcowych: 0,8-1,4mm; 2-4mm; 4-8mm. Te dwa parametry nawzajem się wykluczają, gdyż norma 12904 zawiera inne uziarnienia. Jaki parametr będzie brany przez Inwestora jako kluczowy dla złóż kwarcowych: podana norma czy uziarnienie?

Odpowiedź:

Jako kluczowa w złożu filtracyjnym jest warstwa właściwa o granulacji 0,8 – 1,4mm, która przewidziana (a nie wykluczona) jest normą PN 12904. Wypełnienie dennicy, warstwa podtrzymująca oraz podkładowa są frakcjami wtórnymi. O ile ułatwi to Wykonawcy realizację zadania, Zamawiający dla złoża kwarcowego dopuszcza jako równoważną normę PN-88/B-06715, która również dla warstwy właściwej przewiduje granulację 0,8 – 1,4mm, natomiast rozwiewa wątpliwości odnośnie uziarnienia frakcji wtórnych. Zakładając, że Wykonawca ma duże doświadczenie w realizacji inwestycji tożsamy z Zamówieniem, doskonale orientuje się, że zdecydowana większość producentów „złóż filtracyjnych” ma w ofercie dostarczenie granulacji złoża zgodnie z zapotrzebowaniem. Kluczowe jest uziarnienie i jego wysokość oraz bezwzględnie współczynnik „k” jak również pozostałe parametry.

Pytanie nr 2 z dnia 23.08.2022 godz. 11:10

Dla złóż katalitycznych w STWiORB podano normę ich wykonania PN EN 13753: 20129(E). Norma ta jest nieznana potencjalnym dostawcą złóż katalitycznych. Wnosimy o dopuszczenie normy PN EN 13752:2012 jako równoważnej, którą spełniają potencjalni dostawcy złóż katalitycznych w Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wnioskowaną normę PN EN 13752:2012 jako równoważną.



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu

52 397-24-50 w. 351

52 396-37-36

Księgowość

52 397-24-50 w. 304

52 396-37-35

Kierownik działu

technicznego

52 397-24-50 w. 353

52 396 37-37

Dział Techniczny

52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Pytanie nr 3 z dnia 23.08.2022 godz. 11:10

Zgodnie z wymaganiami ST 05.01 pkt. 5.17.1.4. ppkt. B) sprężarka śrubowa powinna być mobilna. Wskazany przez Inwestora producent nie posiada tego urządzenia w wersji mobilnej (nie jest wyposażona w kółka). Czy Inwestor dopuszcza sprężarkę śrubową wskazanego producenta w wersji innej niż mobilna?

Odpowiedź:

Należy dostarczyć sprężarkę śrubową ze stopami, zgodnie z rozwiązaniem fabrycznym wskazanego Producenta. Zamawiający wymaga, aby jedna ze sprężarek została dostarczona bez konieczności montażu / układ nie będzie posiadał dwóch agregatów do pracy naprzemiennej / Wykonanie w wersji mobilnej nie oznacza konieczności posiadania przez sprężarkę kół. Sprężarka pozostanie w dyspozycji działu eksploatacji Zamawiającego.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Przetargowej nie ulegą zmianie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Weder