



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu

52 397-24-50 w. 351

52 396-37-36

Księgowość

52 397-24-50 w. 304

52 396-37-35

Kierownik działu

technicznego

52 397-24-50 w. 353

52 396 37-37

Dział Techniczny

52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Chojnice 24.08.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.969.275,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny ogłoszonego w dniu 16.08.2022r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 8/2022 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

Pytanie nr 1 z dnia 23.08.2022 godz. 14:10

W projekcie technologicznym oraz STWiORB dla układu napowietrzania i Rozdzielni Pneumatycznej powstała hybryda rozwiązań której wykonać się nie da.

Zmieszano rozwiązania firmy Dynamik Filtr czyli napowietrzania w aeratorze z automatycznym systemem dozowania ilości powietrza poprzez inżektor, szafa sterującą Aeratora i mechanizm utrzymywania poduszki powietrznej, z systemem (Instalcompact) automatycznego dozowania powietrza poprzez zastosowane w Rozdzielni pneumatycznej odpowiednich elementów sterujących (przepływomierz masowy, regulator itp.)

Jeśli Inwestor zamierza zostawić oba rozwiązania opisane w projekcie prosimy o podanie szczegółowych algorytmów pracy tej hybrydy, jak mają się uzupełniać oba rozwiązania, jak i kiedy nawzajem załączać, jak pracować i w jaki sposób mają być od siebie uzależnione.

Jeśli Inwestor zamierza pozostawić rozwiązania automatycznego systemu napowietrzania oparte tylko o rozwiązania firmy Dynamik filtr (inżektor, automatyczna poduszka, system elektrozaworów, szafa sterownicza aeratora), zaprojektowana rozdzielnia pneumatyczna nie może zawierać części dotyczącej automatycznego systemu napowietrzania. Może zawierać tylko część dotyczącą zasilania siłowników pneumatycznych. Prosimy o konkretne ustosunkowanie się do powyższego.

Odpowiedź:

Rozwiązanie hybrydowe, które przewiduje dokumentacja projektowa (w przypadku zastosowania dwóch różnych producentów) jest możliwe do wykonania i to w prosty sposób. W przypadku napowietrzania, zadaniem RP jest dostarczenie powietrza do aeracji wody w bloku DF. Sterowaniem napowietrzania w aeratorze DF zawiadywać będzie jego własna szafa sterownicza. Należy zaznaczyć, że RP musi spełniać opisane zadania niezależnie od producenta (DF czy Instalcompact). Elementy sterujące w tym pomiar ilości powietrza poprzez przepływomierz masowy są wymagane technologią, co jasno wynika z przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej. Niezależność przyjętych „rozwiązań” a raczej ich współpraca polega na dostarczeniu i pomiarze ilości dostarczonego powietrza do napowietrzania



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu

52 397-24-50 w. 351

52 396-37-36

Księgowość

52 397-24-50 w. 304

52 396-37-35

Kierownik działu

technicznego

52 397-24-50 w. 353

52 396 37-37

Dział Techniczny

52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

w zależności od potrzeb i nastaw technologicznych oraz niezależnej dystrybucji powietrza o odpowiednich parametrach w celu zasilania siłowników pneumatycznych. Skonfigurowanie współpracy szafy sterowniczej bloku aeracji z RT w zakresie dostarczanego powietrza jest prostą operacją na etapie realizacji. Jeżeli dla Wykonawcy jest to problem techniczny nie do rozwiązania, Zamawiający dopuszcza przecież zastosowanie rozdzielnic RP produkcji DF.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Artur Wójt