



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 397-24-50 w. 351
52 396-37-36

Księgowość
52 397-24-50 w. 304
52 396-37-35

Kierownik działu
technicznego
52 397-24-50 w. 353
52 396 37-37

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Chojnice 24.08.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.969.275,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny ogłoszonego w dniu 16.08.2022r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 8/2022 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

Pytanie nr 1 z dnia 24.08.2022 godz. 11:59

W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Analogicznie jak dla powodów podanych w pytaniu 1 z dnia 18.08.2022 ze względu na postawiony przez Zamawiającego w STWiOR str. 59 ST-05.01 wymóg dotyczący wymaganych rekomendacji dla Bloku oczyszczania wód popłucznych polegający na wykazaniu trzech referencji na wydajność 5,0m³/h na 3 różne obiekty, okres – 3 lata, wnosimy o zmianę wymagań Zamawiającego na możliwość wykazania referencji na wykonane moduły o podanych parametrach i trzech różnych obiektach w okresie 10 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do propozycji zawartej w przedmiotowym pytaniu i modyfikuje treść Specyfikacji Przetargowej poprzez modyfikację zapisu w STWiOR str. 59 ST-05.01 w następujący sposób:

„Wymagane rekomendacje:

Dostawca musi okazać się minimum trzema referencjami na wcześniejsze dostawy wraz z montażem i wykonaniem rurociągów i kompletnej instalacji do odzysku wód popłucznych z układem sterowania i automatyki, niezbędna armaturą oraz uruchomieniem w układach technologicznych SUW, o wydajności każdej OWP nie mniejszej niż 5,0m³/h. Referencje muszą zawierać również potwierdzenie uzyskania projektowanych efektów sanitarnych oraz zakładanych efektów eksploatacyjnych. Dokumenty należy dołączyć do oferty Wykonawcy.

Okres – 10 lat przed terminem składania ofert, 3 różne obiekty.”

Pozostałe zapisy Specyfikacji Przetargowej nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Artur Jędrzejewski
Artur Jędrzejewski Weder