



# GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14  
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319  
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu  
52 397-24-50 w. 351  
52 396-37-36

Księgowość  
52 397-24-50 w. 304  
52 396-37-35

Kierownik działu  
technicznego  
52 397-24-50 w. 353  
52 396 37-37

Dział Techniczny  
52 396-37-37

#### Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Chojnice 1.09.2022r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.969.275,00 zł, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust. 4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny ogłoszonego w dniu 16.08.2022r. w BIP na stronie [www.gzgkchojnice.pl](http://www.gzgkchojnice.pl) pod nr PNS 8/2022 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

### Pytanie nr 2 z dnia 30.08.2022 godz. 14:17

„W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn. : Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-Etap I: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny” (PNS 8/2022) niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie specyfikacji przetargowej:

1. Czy Zamawiający dopuści na etapie składania ofert złożenie na wymagane urządzenia wyłącznie kart katalogowych i deklaracji zgodności określających typ i producenta urządzenia, natomiast wymagane rekomendacje będą mogły zostać załączone na etapie zatwierdzania wniosku materiałowego podczas realizacji?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany powyżej sposób udokumentowania parametrów technicznych oferowanych urządzeń na etapie składania ofert tylko w przypadku, gdy są one tożsame z zaprojektowanymi. W innym przypadku należy załączyć komplet dokumentów wymaganych w tabeli Załącznik nr 3 i STWiOR.

### Pytanie nr 1 z dnia 31.08.2022 godz. 14:12

„W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn. : Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-Etap I: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny” (PNS 8/2022) niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie specyfikacji przetargowej:

1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie rurociągow i prac spawalniczych przez Wykonawcę, który wykaże się wyłącznie posiadaniem certyfikowanym



# GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14  
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319  
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu  
52 397-24-50 w. 351  
52 396-37-36

Księgowość  
52 397-24-50 w. 304  
52 396-37-35

Kierownik działu  
technicznego  
52 397-24-50 w. 353  
52 396 37-37

Dział Techniczny  
52 396-37-37

## Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

*systemem zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy PN-EN-ISO 3834-2?*

## **Odpowiedź:**

Zamawiający szczegółowo opisał wymagania dotyczące prowadzenia prac spawalniczych w STWiOR pkt.5.7.2. **Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia pasywacji.** Jednocześnie, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących sposobu weryfikacji na etapie składania ofert posiadanych przez Oferenta zdolności technologicznych, certyfikatów i uprawnień w zakresie prowadzenia takich prac Zamawiający uszczegóławia, że Oferent załącza do oferty jedynie certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy PN-EN-ISO 3834-2. Weryfikacja pozostałych wymagań opisanych w pkt. 5.7.2. STWiOR nastąpi na etapie realizacji zamówienia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*Arkadiusz Wólc*