



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 397-24-50 w. 351
52 396-37-36

Księgowość
52 397-24-50 w. 304
52 396-37-35

Kierownik działu
technicznego
52 397-24-50 w. 353
52 396 37-37

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Chojnice 15.12.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu sektorowego nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 22.840.755,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa zbiornika retencyjnego wraz z odbudową odpływu dla wód deszczowych w miejscowości Klawkowo, gm. Chojnice” ogłoszonego w dniu 08.12.2022r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 18/2022 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

Pytanie nr 1 z dnia 13.12.2022

Czy zamawiający dla występujących w dokumentacji przetargowej rur PE dn 630×37,4, PE 100, SDR 17 dopuści możliwość stosowania rur PE zgodnych z normą PN-EN 13476-2 typ A2. posiadające Aprobate Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną ITB oraz IBDiM, z których wynika możliwość stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej łączonych w sposób kielichowy z uszczelką co najmniej dwuwargową zamontowaną w gnieździe montażowym w wewnętrznej części kielicha wykonanego z pełnościennego litego materiały PEHD?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rur PE łączonych za pomocą kielichów z uszczelką co najmniej dwuwargową zamontowaną w gnieździe montażowym w wewnętrznej części kielicha, wykonanych z pełnościennego litego materiału. Rury te muszą posiadać parametry co najmniej takie same jak rury zastosowane w dokumentacji projektowej. Należy zwrócić uwagę na tzw. sztywność obwodową, która bezwzględnie musi wynosić minimum SN8 (8kN/m²).

Pytanie nr 2 z dnia 13.12.2022

Czy zamawiający dla występujących w dokumentacji przetargowej rur GRP dn 700×15, SN 10000n/m2 dopuści możliwość stosowania rur PE zgodnych z normą PN-EN 13476-2 typ A2. posiadające Aprobate Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną ITB oraz IBDiM, z których wynika możliwość stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej łączonych w sposób kielichowy z uszczelką co najmniej dwuwargową zamontowaną w gnieździe montażowym w wewnętrznej części kielicha wykonanego z pełnościennego litego materiały PEHD?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania rur PE zamiast rur GRP dn700×15.

Z poważaniem

Inspektor d/s Inwestycji

mgr inż. Mariusz Starchowicz