



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Ustronna 12
89-606 Charzykowy

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 335 52 23 w. 23

Księgowość
52 396-37-35 w. 24

Kierownik działu
technicznego
52 335 52 28 w. 28

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Charzykowy 23.02.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu sektorowego nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.969.275,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 189, 442/2, 857,1110/11, 1110/26, 1110/27, 1110/32; obręb 0026 Swornegacie, gm. Chojnice” ogłoszonego w dniu 10.02.2023r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 3/2023 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

Pytania z dnia 23.02.2023 r.

1. *Prosimy o jednoznaczne określenie terminu realizacji inwestycji:*
 - SP pkt. IV oraz projekt umowy (Artykuł 5) – wskazuje datę 15.05.2023 r.
 - Formularz ofertowy pkt. 3 mówi o 150 dniach od dnia przekazania placu budowy.

Odpowiedź:

Prawidłowy termin wykonania zamówienia zgodnie z rozdz. IV SP to 15.05.2023 r.

2. *Jakiej wysokości wymagane jest ZNWU:*
 - SP pkt. XVIII mówi o 15% ceny brutto oferty
 - projekt umowy (Artykuł 11 pkt. 1)pkt.1 – określa 10%.

Odpowiedź:

Zgodnie z brzmieniem rozdz. XVIII SP wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakie zobowiązany jest wnieść Wykonawca przed podpisaniem umowy to 15% ceny brutto oferty.

3. *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP SN 16 litych jako równoważne rur PCV SN 16 litych?*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP SN 16 litych jako równoważne rur PCV SN 16 pod warunkiem, że będą one spełniały warunek odporności na ścieranie nie mniejszej niż 0,064 mm po 100 tys. Cykli.

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI
mgr inż. Ireneusz Kłodziński
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
9-620 Chojnice, ul. Drzymały 14